



WIDOK ZŁĄCZA KABLOWEGO TYPU
ZK-1L1+1RL1+PP
własność RE Chełm



ROZMIESZCZENIE APARATURY
ZK-1L1+1RL1+PP
własność RE Chełm



7	Gniazdo serwisowe		zasilanie 230V AC	szt.	1	
6	Wyłącznik nadmiarowo - prądowy	10A/B/1 połowy		szt.	1	
5	Wyłącznik nadmiarowo - prądowy	6A/B/1 połowy		szt.	4	
4	Synchronizator czasu GPS	US-162/GPS/30/230	zasilanie 230V AC	szt.	1	Pozyton
3	Obudowa S4 przystosowana do plombowania	S4		szt.	4	Legrand
2	Listwa kontrolna Ska	847-102		szt.	1	WAGO
1	Elektroniczny licznik energii elektr. czterokwadrantowy	ZMD 405 CT44.0009	3x58/100...240/415V 0.01-1(10)A	szt.	1	istn Landis/Gyr
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	TYP	DANE TECHNICZNE	JEDN.	IŁOŚĆ	PRODUCENT

Układ sieci: TN-C

<div>E²</div>	<div>BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT</div> <div>20-153 LUBLIN, UL. BIELSKIEGO 7/1</div> <div>TEL. + 48 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.EU WWW.EKWADRAT.PL</div>		
Inwestor:	<div>ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO</div> <div>IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE</div> <div>ul.Szkolna 2,22-105 Oksów</div>		
Nazwa inwestycji:	<div>WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ</div> <div>W BUDYNKU INTERNATU I STOŁÓWCE PRZY ZSCKR W OKSZOWIE</div> <div>22-105 Oksów; ul Szkolna 2</div> <div>jedn. ewid. 060303_2- Chełm, Obręb 060303_2.0043 Oksów-Kolonia,</div> <div>dz. nr ewid 322/104</div>		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
Projektował:	mgr inż. Artur Golonka	LUB/0014/POOE/09	
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/PWOE/06	
SIERPIEŃ 2021	<div>Widok złącza kablowego typu</div> <div>ZK-1L1+1RL1+PP</div> <div>(własność RE Chełm)</div>		rys.nr
Skala 1 : 15			E-06
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM			