


TABLICA TB-3.2
Stołówka - Parter
pom S/0.19
Elewacja rozdzielnicy wnekowej
DARP-48
QUITELINE 2x24
klasa ochronności II, IP 54 (IK07)



Rozmiar wewnętrzny:
550*375*125

Nr odpywu	-		3.2.1	3.2.2	3.2.3	3.2.4	3.2.5	3.2.6	3.2.7	3.2.8
Nazwa odbioru	Zasilanie z RG-3		Ośw. Parter-pom. S/0.19,S/0.13,S/0.14	Ośw. - awaryjne Parter-pom. S/0.14,S/0.13	Ośw. - kierunkowe Parter-pom. S/0.14,S/0.13	Gn. 1f Parter-pom. S/0.14	Gn. 1f Parter-pom. S/0.13	Gn. 1f Parter-pom. S/0.19	Gn. 1f Parter-pom. S/0.13,S/0.19	Gn. 1f Parter-pom. S/0.13,S/0.19 komputery
Pi [kW]	6,9		0,7	0,1	0,1	1,5	1,5	1,0	1,0	1,0

kj=0,6
Pszcz.=4,14 kW

<div>E²</div>		<div>BIURO USŁUGOWO-PROJEKTOWE EKWADRAT</div> <div>20-153 LUBLIN, UL. BIELSKIEGO 7/1</div> <div>TEL. +48 504 168 351 E-MAIL: EKWADRAT@ONET.PL WWW.EKWADRAT.PL</div>	
Inwestor:		ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W OKSZOWIE ul.Szkołna 2,22-105 Okszków	
Nazwa inwestycji:		WYKONANIE NOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU INTERNATU I STOŁÓWCE PRZY ZSCKR W OKSZOWIE 22-105 Okszków; ul Szkołna 2 jedn. ewid. 060303_2- Chelm, Obreń 060303_2.0043 Okszków-Kolonia, dz. nr ewid 322/104	
Faza:		PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA		ELEKTRYCZNA	
Projektował:		mgr inż. Artur Golonka	LUB/0014/PWOE/09
Sprawdził:		mgr inż. Tomasz Kuśmierczyk	LUB/0217/PWOE/06
SIERPIEŃ 2021		Schemat tablicy bezpiecznikowej stołówki zasilanej z RG-3 KUCHNIA TB-3.2 - parter pom S/0.19	
Skala		rys.nr <div>E-48</div>	
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM			

Układ sieci: TN-C-S

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM